

Утверждено:
Общим собранием членов
НСТ «Ветеран»
от ___ мая 2023 г.
Протокол №

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об электроснабжении» в НСТ «Ветеран»

Настоящее «Положение об электроснабжении» разработано на основании ст.ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, положений Федерального Закона «Об электроэнергетике», Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" от 29.07.2017 N 217-ФЗ и Устава Товарищества.

Понятия и аббревиатуры:

IP54 — Электротехническое оборудование со степенью защиты IP54 (защита от пыли и брызг воды) может эксплуатироваться на улице, кроме мест прямого воздействия струй воды, а также в помещении с повышенной влажностью;

КТП - комплектная трансформаторная подстанция;

ЛЭП - линия электропередач;

ОАО «ОЭК» филиал «Сибирский» - открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ — 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Новосибирской области;

Положение - Положение об электроснабжении;

Потребители - члены НСТ «Ветеран» и индивидуальные садоводы, использующие электроэнергию через сети НСТ «Ветеран»;

ПТБ — Правила техники безопасности;

ПТЭ — Правила технической эксплуатации;

ПЭЭП — Правила эксплуатации электроустановок потребителей;

ПУЭ — Правила Устройства Электроустановок;

Садоводы — члены НСТ «Ветеран» и индивидуальные садоводы, использующие электроэнергию через сети НСТ «Ветеран»;

СИП - самонесущий изолированный провод;

НСТ - некоммерческое садоводческое товарищество;

НСТ «Ветеран» - некоммерческое садоводческое товарищество «Ветеран».

ПТПЭУП – Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

1. Общие положения об электроснабжении в НСТ «Ветеран»:

1.1 Объекты инфраструктуры электроснабжения НСТ «Ветеран» — это единый комплекс недвижимого имущества НСТ «Ветеран», используемый для передачи и снабжения электрической энергией, как индивидуальных участков членов НСТ «Ветеран» и индивидуальных садоводов (далее Потребителей), так и для коллективных нужд НСТ «Ветеран». К этому имуществу относятся: подвижные контакты разъединителей на опорах ЛЭП 10 кВ, 2 КТП – 250 - 10/0,4 кВ, 2 коллективных прибора учета потреблённой электроэнергии, линии электропередачи 0,4 кВ;

1.2 Правление НСТ «Ветеран» осуществляет решение всех вопросов, связанных с управлением объектами инфраструктуры электроснабжения НСТ «Ветеран», включая поддержание данных объектов в исправном состоянии, финансовые вопросы, вопросы контроля и учёта потребленной электроэнергии Потребителями и решение прочих вопросов в соответствии с Уставом НСТ «Ветеран»;

1.3 Передача электроэнергии Потребителю выполняется на основании индивидуального договора по электроснабжению между НСТ и Садоводами, которые имеют право получать электроэнергию на территории НСТ. Бездоговорное потребление электроэнергии не допускается. Срок заключения договора 6 месяцев с момента утверждения Положения.

1.4 Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему, принимаются на общем собрании НСТ «Ветеран».

2. Целями Положения об электроснабжении в НСТ «Ветеран» являются:

2.1. Установление для всех Потребителей единых правил и условий потребления электрической энергии, эксплуатации электрического оборудования на территории НСТ «Ветеран», а также, связанных с этим, обязанностей всех садоводов, а также правления НСТ «Ветеран»;

2.2. Безопасная эксплуатация и поддержание в исправном состоянии объектов инфраструктуры электроснабжения НСТ «Ветеран»;

2.3. Урегулирование взаимоотношений между правлением НСТ «Ветеран» и Потребителями, связанных с уплатой за потребленную электроэнергию;

2.4. Учёт и контроль, за потреблённой электроэнергией, как в масштабах всего НСТ «Ветеран», так и каждым садоводом персонально;

2.5. Максимальная разрешенная Потребителю мощность электроэнергии из расчета на один участок устанавливается решением Правления НСТ «Ветеран» на основании мощности и технического состояния КТП, техническими параметрами и состоянием ЛЭП НСТ «Ветеран», нормативных положений, измерений параметров энергосети НСТ «Ветеран», расчетов;

2.6. Учет использованной НСТ «Ветеран» электроэнергии осуществляется по показаниям общих электросчетчиков, установленных в КТП;

2.7. Учет использованной Потребителем электроэнергии производится по показаниям индивидуального электросчетчика Потребителя. Пользование электроэнергией Потребителем без установленного персонального электросчетчика не допускается;

2.8. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации КТП и ЛЭП НСТ «Ветеран» возлагается на Председателя НСТ «Ветеран» и электрика, которые обязаны выполнять требования ПУЭ, ПТЭ и ПТБ;

2.9. Линией разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между НСТ «Ветеран» и Потребителем является зажимы ответвления от ЛЭП НСТ «Ветеран» к энергоприемникам Потребителя;

2.10. Устройство и поддержание в надлежащем состоянии ответвления (внешней электропроводки) от линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между НСТ «Ветеран» и Потребителем до ввода в строение на участке Потребителя, монтаж внутреннего оборудования производится материалами Потребителя и за счет его средств;

2.11. Потребитель вправе использовать электроэнергию только для бытового потребления;

2.12. Правление НСТ «Ветеран» и электрик не несут ответственности за убытки Потребителя, связанные с прекращением подачи электроэнергии ОАО «ОЭК» филиал

Сибирский или подачей Потребителю по его вине электроэнергии ненадлежащего качества.

3. Технические требования к ответвлению от ЛЭП НСТ «Ветеран» к Потребителю:

3.1. Ответвление и внутренняя сеть Потребителя должны соответствовать требованиям ПУЭ;

3.2. Электроснабжение НСТ «Ветеран» Потребителя осуществляется через персональный прибор учета потребляемой электроэнергии (счетчик) Потребителя;

3.3. Счетчик Потребителя должен соответствовать требованиям энергоснабжающей организации;

3.4. Счетчик Потребителя должен быть установлен в месте, доступном для контроля;

3.5. Счетчик признается установленным только после его опломбирования уполномоченными представителями НСТ «Ветеран»;

3.6. Ответвление выполняется проводом типа СИП;

3.7. СИП от зажимов ЛЭП до счетчика не должен иметь разрывов, скруток и прочих повреждений;

3.8. Для ограничения максимальной допустимой мощности Потребителя, на ответвлении к Потребителю, по решению правления, может устанавливаться автоматический выключатель. Номинальная мощность автоматического выключателя определяется в соответствии с пунктом 2.5 настоящего положения;

3.9. Прочие требования к ответвлению определяются Техническими Условиями, выданными Правлением НСТ «Ветеран» Потребителю в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения. Требования Технических Условий для конкретного Потребителя имеют приоритет над всеми остальными требованиями, включая требования настоящего Положения;

3.10. Правление НСТ «Ветеран» вправе определить другие требования к ответвлению от ЛЭП НСТ «Ветеран» к Потребителю, связанные с конкретными условиями сети Потребителя.

4. Присоединение Потребителя к ЛЭП НСТ «Ветеран»:

4.1. Для присоединения к воздушной ЛЭП НСТ «Ветеран», Потребитель подает заявление в Правление НСТ «Ветеран», с обязательным указанием в нем максимальной потребляемой мощности, вида подключения (однофазное, трехфазное);

4.2. Правление НСТ «Ветеран» не позднее 30-ти календарных дней с момента вручения Потребителем заявления обязано рассмотреть заявление и принять по нему решение. Председатель НСТ «Ветеран» выдает заявителю Технические условия на присоединение Потребителя к ЛЭП НСТ «Ветеран»;

4.3. После выполнения Потребителем монтажных работ, необходимых для организации ответвления в соответствии с требованиями настоящего Положения и полученными Техническими условиями, электрик НСТ «ВЕТЕРАН» осуществляет:

— проверку правильности подключения индивидуального электросчетчика Потребителя;

— присоединение Потребителя к ЛЭП НСТ «Ветеран»;

— опломбирование индивидуального электросчетчика;

— проверку соответствия внутренних сетей Потребителя требованиям ПУЭ;

— составление акта о технологическом присоединении Потребителя.

4.4. Непосредственное присоединение Потребителя к ЛЭП НСТ «Ветеран» осуществляет только электрик НСТ «Ветеран». Присоединение Потребителя к ЛЭП прочими лицами не допускается;

4.5. Присоединение Потребителя к ЛЭП НСТ «Ветеран» без счетчика не допускается;

4.6. Присоединение Потребителя к ЛЭП НСТ «Ветеран» осуществляется только при отсутствии задолженностей Потребителя перед НСТ «Ветеран»;

4.7. Присоединение осуществляется материалами Потребителя и за его счет;

4.8. Правление НСТ «Ветеран» обеспечивает хранение заявлений Потребителя, выданных технических условий и актов;

4.9. Присоединение Потребителя к ЛЭП НСТ «Ветеран» производится после подписания Потребителем и правлением НСТ «Ветеран» Договора на электроснабжение.

5. Потребители, потребляя электроэнергию обязаны:

5.1. Бережно относиться к общественному электрическому оборудованию НСТ «Ветеран», о любых обнаруженных неисправностях общественного и индивидуального электрооборудования сообщать Председателю. Соблюдать правила электрической и пожарной безопасности;

5.2. Иметь индивидуальный электрораспределительный щит и счётчик потребляемой электроэнергии (далее — счётчик), соответствующие по типу и по характеристикам требованиям Российского законодательства. Индивидуальный электрораспределительный щит и счетчик потребляемой электроэнергии должны быть установлены и опломбированы таким образом, чтобы была исключена возможность подключения электрооборудования в обход счётчика (см. пункт 3.4);

5.3. Своевременно вносить оплату за потреблённую электроэнергию, в соответствии с показаниями индивидуального счетчика и действующим, на день оплаты, тарифом, а также, в соответствии с Федеральным законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" от 29.07.2017 N 217-ФЗ оплачивать, устанавливаемые общим собранием НСТ «Ветеран», членские взносы для компенсации:

- потерь электричества в электрических сетях НСТ «Ветеран» и на трансформаторе;
- оплаты потребляемой электроэнергии объектами общей инфраструктуры (освещение и обогрев помещения правления, въездной группы и других объектов инфраструктуры НСТ «Ветеран»);

5.4. Оплата за потреблённую электроэнергию производится садоводами на расчётный счёт НСТ «Ветеран» в соответствии с ФЗ-217;

5.5. Расчётный период для оплаты за потреблённую электроэнергию, для каждого садовода: один календарный месяц, а при минимальном потреблении (до 100 квт) один раз в квартал;

5.6. Садовод, сделавший авансовый платеж, объем которого покрывает расходы этого садовода, за потреблённую электроэнергию на даты, предусмотренные контрольными сроками оплаты, обязан предупредить об этом председателя товарищества.

5.7. Вести индивидуальный учет потреблённой электроэнергии и оплаты за нее, для чего фиксировать показания индивидуального счетчика электроэнергии во вкладыше в членскую книжку садовода, а также хранить их не менее трёх лет; беспрепятственно допускать членов комиссии по электроснабжению НСТ «Ветеран» и ответственного за электрохозяйство НСТ «Ветеран», для проверки показаний индивидуального счётчика электрической энергии, а также для проверки соблюдения садоводом правил

электроснабжения, самому участвовать в проведении проверок и вносить свои замечания по результатам проверки;

5.8. В случае выхода из строя или замены индивидуального счетчика электрической энергии в течение 3-х дней информировать правление НСТ «Ветеран», для фиксации показаний снимаемого и вновь устанавливаемого индивидуальных счётчиков электроэнергии. Тип и характеристики, вновь устанавливаемого электросчетчика, а также устройств защиты в индивидуальном электrorаспределительном щите должны быть не хуже, чем устанавливаемые внутренними требованиями НСТ «Ветеран».

6. Правление, обеспечивая НСТ «Ветеран» электроэнергией в рамках компетенции, обязано:

6.1. Контролировать безопасную эксплуатацию общего электрооборудования НСТ «Ветеран». Обеспечить заземление нулевого провода на ЛЭП по улицам. При обнаружении неисправности общего электрооборудования или получив информацию от садовода о такой неисправности, принимать меры к ее устранению;

6.2. При невозможности обеспечить оперативное устранение неисправности общего электрооборудования принять меры к прекращению подачи электроэнергии в сетях всего НСТ «Ветеран», либо, при наличии технической возможности, на отдельных его участках;

6.3. Вести учёт потребляемой энергии, в соответствии с показаниями общих электросчетчиков НСТ «Ветеран». Выполнять оплату за потреблённую электроэнергию, в соответствии с показаниями общих электросчётчиков НСТ «Ветеран»;

6.4. В зимнее время, в случае, если количество полученных денежных средств за потреблённую электроэнергию от садоводов будет меньше, чем необходимая сумма для погашения задолженности за потреблённую электроэнергию, то для своевременного прохождения оплаты поставщику электроэнергии разницу покрывать из членских взносов садоводов. Покрывать расходы за электричество из взносов садоводов на целевые нужды запрещается;

6.5. В случае, если объём денежных средств с учетом п.6.4., не обеспечивает покрытие расходов НСТ «Ветеран» за потреблённую электроэнергию, то Правление выполняет следующие действия:

- отключает внутреннюю электросеть НСТ «Ветеран» от сети компании, поставляющей электроэнергию в НСТ «Ветеран», с целью не увеличивать долг перед поставщиком электроэнергии;
- информирует садоводов путем вывешивания информации на сайте и доске объявлений на помещение правления об объёме задолженности перед поставщиком электроэнергии и о решении правления о прекращении электроснабжения НСТ «Ветеран» из-за отсутствия возможности погасить указанную задолженность;
- направляет комиссию по электроснабжению для полной или выборочной проверки Потребителей;

6.6. Вести индивидуальный учёт потребляемой электроэнергии каждым Потребителем с занесением записи в специальный журнал, для чего, по мере необходимости, проводить проверку оборудования учёта потребляемой электроэнергии у каждого члена садоводства. При необходимости проводить замену или установку пломб, на вновь устанавливаемые Потребителями индивидуальные электросчетчики и электrorаспределительные щиты;

6.7. Обеспечить приём платежей за потреблённую электроэнергию от Потребителей на расчетный счет НСТ «Ветеран»;

6.8. Организовать отключение садоводов от сетей электроснабжения НСТ «Ветеран», с составлением соответствующего акта (выписки из протокола заседания Правления НСТ), в случае:

- обнаружения у них просроченной задолженности и не оплаты за потреблённую электроэнергию в контрольные сроки;
- наличия повреждения индивидуального электросчётчика или пломб на нем;
- наличия подключения помимо индивидуального электросчётчика;
- несоответствия типа электросчетчика, а также нарушения технических требований к индивидуальным электросчётчикам и к индивидуальным электрораспределительным щитам;
- оказания препятствия комиссии по электроснабжению для проверки показаний индивидуального электросчётчика и его технического состояния, а также для проверки состояния индивидуального электрораспределительного щита и линий на возможность несанкционированного пользования электроэнергией НСТ «Ветеран»;
- бездоговорного подключения электроэнергии;

6.9. Информировать Потребителей о тарифах, лимитах потребления электроэнергии, лимитах по мощности подключаемого электрооборудования, внутренних требованиях НСТ «Ветеран» к индивидуальным электросчётчикам и индивидуальным электрораспределительным щитам, а также о других вопросах, связанных с электроснабжением НСТ «Ветеран».

7. Нормативы и тарифы по электроснабжению в НСТ «Ветеран»:

7.1. Оплата потребленной электрической энергии Потребителями производится по тарифам, установленными Комитетом по тарифам и действующим на день оплаты.

Компенсация потерь электроэнергии в трансформаторах и электросетях, оплата электроэнергии, потребляемой объектами общей инфраструктуры (освещение и обогрев помещения правления, обеспечение работы въездных ворот, наружное освещение территории НСТ), а также недоимки, образовавшиеся из-за неполной или несвоевременной оплаты электроэнергии, расходуемой потребителями, оплачиваются за счет членских взносов;

7.2. Отказ Потребителя от оплаты взноса на компенсацию убытков за потреблённую электроэнергию является основанием для отключения такого Потребителя от сети электроснабжения НСТ «Ветеран» или ограничения мощности потребляемой электрической энергии;

7.3. Просроченным считается долг по оплате электрической энергии в размере 1000 рублей и срок два месяца и более от устанавливаемых в п.п. 5.4, 5.5, 5.6 настоящего Положения расчётных периодов и контрольного периода. Наличие просроченного долга у садовода является основанием для отключения такого Потребителя от сети электроснабжения НСТ «Ветеран»;

7.4. Основанием для лишения садовода права пользования электрической энергией и его отключения от сетей электроснабжения НСТ «Ветеран» являются долги по уплате членских взносов.

7.6. Подключение к системе электроснабжения Потребителя, который был отключен от системы электроснабжения по основаниям, предусмотренным п.п. 7.3, 7.4, 7.5 настоящего Положения, возможно только по письменному заявлению такого садовода в Правление НСТ «Ветеран», при отсутствии у него долгов перед НСТ «Ветеран», при выполнении внутренних технических условий и условий настоящего Положения;

7.7. Садовод, который ранее не пользовался услугами электроснабжения НСТ «Ветеран», при подключении к системе электроснабжения НСТ «Ветеран» обязан выполнить технические условия по подключению дома (строения) на участке;

7.8. За несанкционированное подключение электрооборудования к системе электроснабжения НСТ «Ветеран» Потребитель обязан уплатить целевой взнос в сумме, эквивалентной оплате за электроэнергию по действующему тарифу в размере 1000 кВт/час;

7.9. При обнаружении несанкционированного подключения садовода к сетям электроснабжения НСТ «Ветеран», комиссия по электроснабжению обязана составить акт о таком факте, Правление имеет право немедленно отключить такого садовода от сети электроснабжения НСТ «Ветеран» и не возобновлять подключение такого садовода вплоть до оплаты им всего объема целевых взносов;

7.10. Потребителям запрещается иметь на своих участках и вблизи границ индивидуальных участков естественные и искусственные насаждения (деревья и кустарники) под линиями электропередачи НСТ «Ветеран» и под линиями ввода электричества в индивидуальные постройки, которые могли бы соприкасаться с этими линиями электропередачи. Расстояние между верхушками таких насаждений и линиями электропередачи (и линиями ввода электричества в индивидуальные постройки) не может быть менее двух метров.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение является внутренним документом НСТ «Ветеран» и вступает в силу после его утверждения на общем собрании членов НСТ «Ветеран»;

8.2. Положение обязательно к исполнению всеми садоводами;

8.3. Все ссылки на Устав НСТ «Ветеран» имеют отношение к внутренним документам НСТ «Ветеран», принятым в соответствии с Уставом и регулирующим отношения, предусмотренные настоящим Положением;

8.4. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания членов НСТ «Ветеран»;

8.5. Положение хранится в Правлении НСТ «Ветеран».

Председатель НСТ «Ветеран»

А.Г. Соловьев